



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

ERRATA Nº 001/2021 – SARP/SEGEP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31499/2021 – SARP

O Secretário da Secretaria Adjunta de Registro de Preços comunica a retificação do Edital do Pregão em epígrafe nos seguintes termos:

1) Onde se lê: 5- ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
61	0034473	Rack - Tipo: Rack Perfurado 40U com Padrão 19"; Estrutura: Frontal e Traseira soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Base traseira: com abertura para passagem de cabos; Coluna traseira: com ganchos para guiar e acomodar cabos em ambas a laterais; Porta frontal: perfurada ou com visor em acrílico Fumê; Características adicionais: Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Teto: perfurado para inclusão do Kit de ventilação com para no mínimo 04 ventiladores (não inclusos); Requisitos: 04 apoios niveladores ou a opção de kit rodízio com freio.	1 - Un.	290	3.406,65	987.928,50
62	0034473	com Padrão 19"; Estrutura: Frontal e Traseira soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Base traseira: com abertura para passagem de cabos; Coluna traseira: com ganchos para guiar e acomodar cabos em ambas a laterais; Porta frontal: perfurada ou com visor em acrílico Fumê; Características adicionais: Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Teto: perfurado para inclusão do Kit de ventilação com para no mínimo 04 ventiladores (não inclusos); Requisitos: 04 apoios niveladores ou a opção de kit rodízio com freio. (Cota Reservada)	1 - Un.	96	3.406,65	327.038,40

Leia-se: 5- ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
61	0034473	Rack - Tipo: Rack Perfurado 40U com Padrão 19"; Estrutura: Frontal e Traseira soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Base traseira: com abertura para passagem de cabos; Coluna traseira: com ganchos para guiar e acomodar cabos em ambas a laterais; Porta frontal: perfurada ou com visor em acrílico Fumê; Características adicionais: Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Teto: perfurado para inclusão do Kit de ventilação com para no mínimo 04 ventiladores (não inclusos); Requisitos: 04 apoios niveladores ou a opção de kit rodízio com freio. Profundidade aproximada de 700mm	1 - Un.	290	3.406,65	987.928,50



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

62	0034473	com Padrão 19"; Estrutura: Frontal e Traseira soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Base traseira: com abertura para passagem de cabos; Coluna traseira: com ganchos para guiar e acomodar cabos em ambas a laterais; Porta frontal: perfurada ou com visor em acrílico Fumê; Características adicionais: Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Teto: perfurado para inclusão do Kit de ventilação com para no mínimo 04 ventiladores (não inclusos); Requisitos: 04 apoios niveladores ou a opção de kit rodízio com freio. <i>Profundidade aproximada de 700mm (Cota Reservada)</i>	1 - Un.	96	3.406,65	327.038,40
-----------	---------	--	---------	----	----------	------------

2) Considera-se cancelados os itens os itens **69, 70, 71 e 72**

Comunica, ainda, que a abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços do Pregão em referência fica **MANTIDA** para o dia **27 de setembro de 2021, às 14h00min** (horário de Brasília) no sistema COMPASNET.

São Luís, 24 de setembro de 2021.

DEIMISON NEVES DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Registro de Preços